

Energia Komunalna Sp. z o.o.
Rynek 55/2
58-200 Dzierżoniów

Dzierżoniów, 16 lutego 2022 r.

EK-RPO1/12/21/10

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj – wybuduj” dla inwestycji pn.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierzoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”.

Odpowiedź na zapytania Wykonawcy dotyczące treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z tym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie:

Zamawiający wymaga aby instalacje o mocy powyżej 49,5kW posiadały moce niemożliwe do wykonanie w niektórych instalacjach. Minimalne wymagania mocowe nie mogą być spełnione przy jednoczesnym nie przekroczeniu mocy 50kW. Przykładowo instalacja 48. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Ogrodowa 23, Pieszycy o mocy 49,88kWp w symulacji została zrobiona na modułach o mocy 375 w ilości sztuk 133, co daje łączną moc 49,875kWp co daje mniejsza moc niż zamawiana, a jednocześnie i tak wymagany jest moduł o mocy min. 380Wp, co w każdym przypadku doboru takich modułów będzie powodować przekroczenie mocy 50kW.p. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania budowy instalacji o mocach zamawianych powyżej 49,5kW z mocą minimum 49,5kW.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie. Jednak rozumiejąc problem, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie następujące. Należy zastosować moduły o mocach minimalnych określonych w szczegółowych wymaganiach dotyczących modułów fotowoltaicznych znajdujących się w załączniku nr 11, w pliku o nazwie „Aktualizacje i uszczegółowienie do PFU.pdf”, na stronach 2 i 3. W przypadku jeśli w wyniku przeliczenia łącznej mocy instalacji, jej moc przekroczyłaby 50 kW, należy zastosować w danej instalacji o jeden moduł fotowoltaiczny mniej, zachowując moc sumaryczną wszystkich

instalacji nie mniejszą niż 2.916,44 kWp i ilość wyprodukowanej energii nie mniejszą niż 2.639.138 kWp.

Wszelkie wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.