

Energia Komunalna Sp. z o.o.
Rynek 55/2
58-200 Dzierżoniów

Dzierżoniów, 25 lutego 2022 r.

EK-RPO1/12/21/16

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj – wybuduj” dla inwestycji pn.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierzoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”.

**Odpowiedź na zapytania Wykonawcy dotyczące treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający informuje, że po terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie:

Prosimy o ponowne przeanalizowanie pytania związanego z wymogiem zastosowania monitoringu instalacji fotowoltaicznej dla pojedynczego albo dwóch modułów.

Fakt zastosowania optymalizatorów mocy dla wszystkich modułów w instalacji nie musi wiązać się z zapewnieniem systemu monitoringu pracy na poziomie pojedynczego lub podwójnego modułu.

Wykonawca chcąc spełnić wszystkie wymagania dotyczące systemu monitoringu całości instalacji oraz monitoringu na poziomie jednego lub dwóch modułów ma bardzo ograniczone możliwości w wyborze dostawców komponentów instalacji fotowoltaicznych

Na rynku europejskim jest jeden producent który spełnia w/w wymagania co do monitoringu instalacji zbiorczej oraz monitoringu pojedynczego lub dwóch modułów, który aktualnie nie jest w stanie zapewnić dostaw wymaganych komponentów w określonej ilości i czasie niezbędnym do wykonania warunków Umowy z Zamawiającym.

Wnoskujemy o ponowne zmiany zapisów SWZ w punktach 14.1 i 14.2 oraz załącznika pierwszego do SWZ dopuszczając możliwość zagwarantowania monitoringu instalacji fotowoltaicznych na poziomie pojedynczego łańcucha.

Odpowiedź:

Po ponownym przeanalizowaniu oczekiwanego w SWZ rozwiązania, w kontekście możliwych zastosowań, Zamawiający nie podziela spostrzeżeń Wykonawcy. W związku z tym zapisy SWZ (w tym załącznika 11 do SWZ – po zmianach z 23.02.2022 r., dokument „Aktualizacje i uszczegółowienie wymagań zawartych w Programach Funkcjonalno-Użytkowych.pdf”) pozostają bez zmian.

Wszelkie wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.